SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (továbbiakban: Főosztály) *a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján, ezen közlemény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a Főosztályon az **OPUS TITÁSZ Zrt.** (4024 Debrecen, Kossuth u. 41.) meghatalmazásból az **Line-Terv Mérnöki Iroda Kft.** (1581 Budapest, Pf. 62.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult a **Kisvárda OVIT – Baktalórántháza" 132kV-os távvezeték felhasítása „Szabolcsbáka" 750/400/132kV-os alállomásba - Kisvárda OVIT- Szabolcsbáka, Szabolcsbáka-Baktalórántháza 132 kV vezeték létesítése** tárgyában.

A magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény, és *az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról* szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés b) pontja, valamint az 1. melléklet 3. pontja és 2. mellékletében foglalt táblázat 78. sora alapján a tervezett beruházásra vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügy.

Az ügy iktatási száma: 6099/2026.
Az eljárás megindítása: 2026. október 28.
Ügyintézési határidő: 45 nap
Az ügyintéző neve: Körözsi-Tomasovszky Alexandra
Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 (42) 896 132

A közlemény közzétételének időpontja: 2026. 11. 03. - 2026. 11. 23.

1. A tervezett beruházás rövid ismertetése, célja:

A Nyíregyháza Ipari Parkban megjelenő villamosenergia-igények és az ország keleti részére csatlakozó naperőművek megkövetelik a térségben lévő 132 kV-os hálózatok fejlesztését, bővítését. A többlet villamosenergia-igények kiszolgálásához szükséges a meglévő „Kisvárda OVIT-Baktalórántháza" 132 kV-os távvezeték felhasítása „Szabolcsbáka" 750/400/132 kV-os alállomásba történő beforgatása új, kétrendszerű 132 kV-os távvezeték létesítésével.

A meglévő Kisvárda OVIT – Baktalórántháza 132kV távvezeték felhasítása a meglévő nyomvonalból kilépve, a meglévő 37. sz. oszlop helyett egy új, 37/1. sz. kétrendszerű oszlop beépítésével. A felhasítási pont és az alállomás között új kétrendszerű 132kV-os távvezeték létesítése. A felhasítás során a meglévő 37. sz. oszlop elbontásra kerül.

Új, létesülő nyomvonalhossz: 6227 m. A létesítés teljes időtartama 8 hónap.

2. A tevékenységgel érintett települések:

A létesítéssel, üzemeltetéssel és hatásterülettel érintett: Szabolcsbáka, Gyulaháza és Nyírkarász községek.

Szabolcsbáka: 055/20, 055/23, 055/22, 055/19, 055/16, 055/13, 055/4, 055/3, 055/2, 051/3 hrsz.

Gyulaháza: 068, 069, 054, 053, 043, 042/25, 042/24, 041, 040/3, 039, 038/5, 038/4, 037, 019/6, 021, 034/4, 034/3, 034/2, 034/1, 033, 032/5, 032/4, 032/3 hrsz.

Nyírkarász: 0313/5, 0313/4, 0313/3, 0313/2, 0313/1, 312, 0309/14, 016/3, 010/33, 010/21, 032/1, 014/59, 014/70, 014/59, 015, 025/36, 025/28, 025/32, 014/56, 014/55,014/54,0014/53 hrsz.

Az érintett ingatlanok övezeti besorolásai:

- Má – általános mezőgazdasági terület
- Köu – Közlekedési terület
- Kkö – közmű létesítmények elhelyezésére szánt különleges terület
- M-1 – gyep (rét, legelő) mezőgazdasági terület
- M-2 – szántó mezőgazdasági terület

Általánosságban megállapítható, hogy a különböző nyomvonalak teljes mértékben elkerülik a lakott, illetve egyéb, kiemelt fontosságú területeket.

3. A tervezett távvezetékek létesítéséhez szükséges munkálatok:

- őrzött telep kialakítása az átépítéshez, oszlopszereléshez szükséges anyagok tárolására (előre kijelölt, lehetőleg Beruházói területen)
- a terület előkészítése (esetleges tereprendezés)
- a tervezett új oszlop alapjainak elkészítése (kitűzés, alapgödör gépi kiásása, földelő keret elhelyezése, alaptest betonozása)
- oszlopszerkezetek helyszínen történő összeszerelése
- oszlopszerkezetek állítása daruval (az oszlopok méretétől függően egy vagy két részletben)
- a kiváltani tervezett oszlop szerelvényeinek leszerelése, és az oszlop elbontása
- áram- és védővezető sodronyok kihúzása (csigák felszerelése az oszlopokra, behúzókötél felhelyezése, vezetékhúzás csörlővel)
- szigetelőláncok, szerelvények és egyéb tartozékok felszerelése
- technológiai szerelés, földelések telepítése, a korábban elhelyezett földelő keretekhez való csatlakoztatás
- alaptestek felületi kezelése
- talaj rekultiváció (külön rekultivációs terv alapján), tereprendezés

4. A létesítés környezeti hatásai:

A létesítmény telepítése a közvetlen környezet porszennyezésével, potenciális talajszennyezéssel (munkagépekből, gépjárművekből elfolyó hidraulika olaj, üzemanyag vagy kenőolaj, felhasznált festékek stb.), valamint némi zajjal és hulladékkeletkezéssel jár. munkavégzés befejezése után a veszélyes anyagok biztonságos elszállításáról gondoskodnak. A veszélyes hulladékok tárolását elkülönítetten, fokozott elővigyázatossággal fogják megoldani, hogy megakadályozzák a veszélyes hulladékok környezetbe (talajba, vízbe, levegőbe) történő kijutását.

Az építkezés (megvalósítás) idején a megnövekedett járműforgalom az érintett ingatlanokon zaj- és légszennyezést okozhat. Az építkezés és a technológiai szerelés befejeztével ezek a hatások megszűnnek.

5. Üzemeltetés:

A távvezeték és a környezet kölcsönhatásából származó problémák megelőzésére, illetve megszüntetésére a vonatkozó szabványok és rendeletek a környező létesítményektől való távolságok betartását (minimális megközelítési távolságok, biztonsági övezet stb.), a megengedett határértékek betartását (megengedett érintési feszültség, villamos- és mágneses tér- erősség határértékei, az

erősáramú befolyásolás megengedett értékei stb.), valamint megfelelő védelmi intézkedések megtételét, illetve védőberendezések létesítését írják elő. Ezen előírások betartása biztosítja azt, hogy a távvezeték a környezetét károsan nem befolyásolja és a környezet a távvezeték biztonságos üzemét ne akadályozza.

6. Baleset, havária helyzet:

A légvezetékes hálózatot általában 50 éves üzemelési időtartamra tervezik, ez idő alatt kizárólag karbantartási, illetve ellenőrzési feladatok merülnek fel. Az elektromos rendszer ellenőrzése évente történik. A villamos hálózat karbantartását az ellenőrzés során vagy szükség esetén végzik el.

Havária esetén a földre kifolyt üzemanyag, olaj okozhat szennyezést. A kifolyt üzemanyagot a megfelelő anyaggal fel kell itatni, a szennyezett földet össze kell gyűjteni, és mint veszélyes hulladékot az előírásoknak megfelelően haladéktalanul el kell szállítani, és az ártalmatlanításáról gondoskodni szükséges. Gépjavítást az érintett területen nem végeznek, üzemanyag tárolás nincs. Veszélyes hulladék is csak havária esetén keletkezik, ezek védelmére kármentő szolgál.

7. Országhatáron átterjedő környezeti hatás:

Sem a létesítési sem az működési időszakában nem várható.

A közlemény a Nyíregyháza, Kölcsey Ferenc utca 12-14. szám alatti székházában **2026. november 02-tól 2026. november 24-ig** megtekinthető. A közlemény *az érintett települések* jegyzője által meghatározott helyen is megtekinthető. Az üggyel kapcsolatos dokumentáció megtekinthető a Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8:00-12:00, szerda 8:00-12:00, 13:00-16:00), valamint *az érintett települések* jegyzője által meghatározott helyeken. A betekintés módjáról a Főosztálynál és a jegyzőnél lehet részletes felvilágosítást kapni.

A kérelem és mellékletei elektronikus úton a http://kormanyhivatalok.hu webcímen tekinthető meg.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására vonatkozóan ezen közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Főosztályon észrevételt lehet tenni.

A **Főosztály döntése** a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra vonatkozhat:

- felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan;
- feltételezhető-e jelentős környezeti hatás a tervezett tevékenység megvalósításából;
    - amennyiben jelentős környezeti hatás feltételezhető, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározása;
    - ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatás arról, hogy a tevékenység mely, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.

Nyíregyháza, 2026. október 30.

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY
KOMPLEX ENGEDÉLYEZÉSI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS NYILVÁNTARTÁSI OSZTÁLY
4400 Nyíregyháza, Kölcsey utca 12-14. 4400 Nyíregyháza, Pf.: 246. Telefon: (42)598-930
E-mail: ugyfelszolgalat.zoldhatosag@szabolcs.gov.hu Honlap: http://ftvktvf.zoldhatosag.hu